

# Prüfungen

## Allgemeiner Funktionsprüfung

- Melder (Ruftaster/Zugtaster) und bewegliche Geräte zur Rufauslösung
- Alle übrigen Geräte zur Bedienung wie Anwesenheitstaster, Abstelltaster usw.
- Signalleuchten und akustische Signalgeber
- Alle übrigen Anzeigeeinheiten
- Alle Einrichtungen zur Rufabfrage einschließlich Lautstärke, Vibrationsalarm, Displayanzeigen
- Schnittstellen zu Anlagensystemen, die nicht zum Rufanlagensystem gehören
- Energieversorgungen
- Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
- Signalstärken / Empfangsleistungen
- Sichtung Ereignisse / Meldungen / Aktivitäten

Kommentar:

## Prüfung der Systemkonfiguration

- Geräterliste
- Parameter zur Selbstüberwachung  Nach VDE0834 (optional) \*
- Parameter zur Rufalarmierung und Rufwiederholung  Nach VDE0834 (optional) \*
- Softwarestand / Softwareupdate
- Sicherung des Datenstands

Kommentar:

### \*Systemkonfiguration nach VDE0834:

Zugriff auf Einstellungen:	Nur durch Fachpersonal	Meldungen an Empfänger – Ruf:	aktiv
Updatezeit Empfänger:	max. 5s	Updatezeit Melder, Repeater, Gateway und Signalgeber:	max. 30s
Alarm bei Melderausfall:	max. 30s	Alarm nach Bestätigung erneut auslösen:	max. 3min
Alarm Rücksetztaste:	inaktiv	Alarmabschaltung bei Rufbestätigung:	inaktiv
Signalgeber Rufauslösung:	Rote LED's	Signalgeber Ausgangsmodus:	Leuchten
Signalgeber Bestätigung:	Grüne LED's	Summe Paketverzögerung Repeater und Gateway:	max. 1s